

Luvan saaja/rakennuttaja		Lupanumero	
Kiinteistötunnus		Kvv-työnjohtaja, jätevesijärjestelmä	
Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän Kvv-työnjohtajan on pidettävä tarkastusasiakirjaa työn edistymisen mukaisesti (huom ! Täytetään soveltuvilta osin), suoritettava alla olevat tarkastukset ja vahvistettava ne allekirjoituksellaan.			
TOIMENPIDE	Nimikirjoitus	Pvm.	Huomautukset
Jätevesisuunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan ja kvv-työnjohtaja-anomus on hyväksytty (työnjohtajahakemukseen merkitään jätevesijärjestelmän kvv-työt).			
Töiden aloittamisesta on ilmoitettu rakennusvalvontaan.			
Säiliöt on asennettu/ ankkuroitu/ eristetty jätevesisuunnitelman mukaisesti, sekä huoltokansistot yltävät maanpinnalle.			
Säiliöiden vesitiiviys on todettu.			
Imeytyskenttä on rakennettu suunnitelmien mukaisesti (imeytyssepi asennettu, putket asennettu kaltevasti 0,5-1,0 %, jakoputkien tuuletusputket on maanpinnan päällä 1,0m).			
Suodatuskenttä on rakennettu suunnitelmien mukaisesti (suodatushiekkä ja imeytys/jako sepi asennettu, putket asennettu kaltevasti 0,5-1,0 %, tuuletusputket on maanpinnan päällä 1,0m).			
Viemärit ja puhdistusyhteet on asennettu, sekä asennuskaltevuus tarkastettu.			
Jakokaivo on asennettu ja virtaamat säädetty.			
Tehostettu fosforinpoisto on asennettu.			
Pienpuhdistamon purkuputki täyttää suojaetäisyydet ja purkupaikassa on tarpeeksi tilaa ottamaan vastaan käsitellyt vedet.			
Pumppukaivo on asennettu.			
Lämpöeristeet on asennettu (säiliöt ja putket suojattu jäätymiseltä).			
Imeytys- ja suodatuskentän suojaetäisyydet täyttävät määräykset.			
Pienpuhdistamon vesinäyte on tutkittu ja tutkimustulos toimitettu Mikkelin seudun ympäristöpalveluille.			
Näytteenottokaivo on asennettu, tai järjestetty paikka näytteenotolle, mistä ?			
Umpisäiliö on varustettu täyttymisen ilmaisimella/hälyttimellä.			
Loppupiirustukset (muutoksista) laadittu (piirustukset säilytetään huoltokansiossa, sekä toimitetaan rakennusvalvontaan 1 sarja).			
Asennukset on dokumentoitu valokuvin.			

KÄÄNNÄ

Käyttö- ja huolto-ohje on laadittu.			
Loppupiirustukset on toimitettu rakennusvalvontaan.			
Pienpuhdistamon huoltosopimus on tehty.			
Töiden valmistumisesta on ilmoitettu rakennusvalvontaan (ilmoitetaan mikäli lupa-ehdoissa ei ole loppukatselmusta).			
Toimenpidelupa-ehdot on täytetty.			
Viranomaisten loppukatselmus pidetty.			

Muut mahdolliset tarkastukset

Tämä asiakirja luovutetaan täytettynä rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksessa, tai toimitetaan rakennusvalvontaan töiden valmistuttua mikäli toimenpideluvalla ei ole viranomaisen suorittamaa loppukatselmus ehtoa.