



Osuuskauppa Suur-Savo
PL 524
00088 S-Ryhmä

Ilmoituksen tekijä

Petri Koivisto / petri.koivisto@al-lahtinen.com

Jakeluaseman yhteyshenkilö

Petri Seppänen / petri.seppanen@sok.fi

Asia

**ILMOITUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN JA REKISTERÖINTI
(YSL 116 §):**

Jakeluasema, ABC Visulahti, Mikkeli

Selostus

Nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman rekisteröinti-ilmoitus (saapunut 2.7.2021) ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten.

Tietojärjestelmään merkittävä ilmoitus koskee Mikkelin Visulahteen rakennettavaa polttoaineiden vähittäiskauppaa automaateista (47302). Jakeluaseman osoite on Metsurinraitti 1. Jakeluasema sijaitsee kiinteistöllä Katajalahti, RN:o 491-410-1-99.

Maapohjan omistaa Mikkelin kaupunki.

Kiinteistölle rakennetaan myös kahvila/ravintola.

Toimenpiteet

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut hyväksyy ilmoituksen ja merkitsee toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 22.7.2021.

Asiakirja liitteineen on taltioitu Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen sähköiseen arkistoon (MliDno-2021-2795).

Toiminta merkitään ympäristönsuojelun valvonnan sähköiseen tietojärjestelmään (YLVA) 22.7.2021.



Ilmoituksessa tarkoitetun toiminnan valvonnasta vastaa Mikkelin ympäristölautakunta (sijaintikunnan ympäristösuojeluviranomainen).

Ilmoituksenne tietojärjestelmään on merkitty seuraavasti:

Ilmoitusvelvollisen nimi:

Osuuskauppa Suur-Savo (Y-tunnus: 0207220-0)

PL 524

00088 S-Ryhmä

Jakeluaseman yhteyshenkilö:

Petri Seppänen, p. 010 764 0014, petri.seppanen@sok.fi

Asemanhoitaja:

Pentti Tanskanen, p. 0500 399 315, pentti.tanskanen@sok.fi

Jakeluaseman nimi:

ABC Visulahti, Mikkeli

Jakeluaseman sijainti:

Metsurinraitti 1, Mikkeli

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN):

6842616; 517832 (korjattu rekisteröinnin yhteydessä)

Toiminta:

Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista (47302).

Polttoainesäiliöt 6 kpl (110 m³):

- **DI:** 26 m³ ja 11 m³ (kaksivaippaisia, ylitäytönestimet, vuodonilmaisujärjestelmät, automaattiset pinnanmittausjärjestelmät)
- **95:** 28 m³ (kaksivaippainen, ylitäytönestin, vuodonilmaisujärjestelmä, automaattinen pinnanmittausjärjestelmä)
- **98:** 11 m³ ja 11 m³ (kaksivaippaisia, ylitäytönestimet, vuodonilmaisujärjestelmät, automaattiset pinnanmittausjärjestelmät)
- **MPO:** 23 m³ (kaksivaippainen, ylitäytönestin, vuodonilmaisujärjestelmä, automaattinen pinnanmittausjärjestelmä).

Huomautukset

Toimintaa harjoitetaan ilmoitetun mukaisesti. Ilmoituksen mukaan jakeluasema on standardin SFS 3352 version 2014 vaatimusten mukainen.



Öljynerotin on I-luokan erotin, josta vedet johdetaan sadevesiviemäriin. Erotin on varustettu öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä. Viemäri-
rissä on välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenottokaivo. Viemäri-
ssä on välittömästi öljynerottimen jälkeen sulkuventtiilikaivo.

Jakeluaseman piha-alueen sade- ja sulamisvesien (hulevesien) pääsy öljynerotti-
miin on estetty.

Sekäjäte (0 – 500 kg/a, pääosin mittarikatoksessa kertyvää paperijätettä) toimi-
tetaan kaatopaikalle. Öljynerottimen öljykerros, pohjaliete ja hiekanerottimen
hieka toimitetaan käsittelylaitokseen. Kaikki jätteet toimitetaan hyödynnettä-
väksi tai käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vas-
taanotto on sallittu.

Jakeluasemalle on laadittu huolto- ja kunnossapito-ohjelma. JANO-asetuksen 13
§:n 2 momentissa tarkoitettua toimintasuunnitelmaa ei ole liitetty rekisteröinti-
ilmoitukseen.

Poikkeuksellisesta tilanteesta, jossa voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien tavanomaisesta
poikkeavia toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan il-
moitettava tapahtuneesta viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
(YSL 123 §).

**Toiminta-
suunnitelma**

Toiminnanharjoittajan on laadittava poikkeuksellisia tilanteita varten toiminta-
suunnitelma. Toimintasuunnitelman tulee sisältää vähintään ohjeet toimenpi-
teistä polttoainevuototilanteissa.

**Sovelletut
oikeusohjeet**

Ympäristönsuojelulaki (YSL, 527/2014): 116 § (Ilmoitus toiminnasta rekisteröintiä
varten), 117 § (Rekisteröinti-ilmoituksen sisältö ja viranomaisen ilmoitus rekiste-
röinnistä), 123 § (Poikkeuksellinen tilanne luvanvaraisessa ja rekisteröitävässä toi-
minnassa)

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristön-
suojausvaatimuksista (JANO-asetus, 314/2020): 3 § (Rekisteröinti-ilmoituksen si-
sältö), 7 § (Öljyisten jätevesien käsittely ja johtaminen), 11 § (Jätehuolto), 12 §
(Laitteiston ja rakenteiden määräaikaistarkastukset), 13 § (Poikkeukselliset tilan-
teet), 19 § (Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset)



Laskutus

Polttonesteiden jakeluaseman rekisteröinnistä tehtävän ilmoituksen käsittelystä ja merkitsemisestä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään peritään Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelun maksutaksan (hyväksytty Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa 30.1.2019 § 11) mukaisesti 900 euroa, joka on määritelty kahden henkilötyöpäivän (2 htp) mukaan.

Rekisteröintimaksu on 900 euroa.

Maksutaksaan liittyvä valitusosoitus on liitteenä.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Maria Tirkkonen
terveysvalvonnan johtaja

Henna Halinen
ympäristötarkastaja