



Rantautumiskohdat merkitään maastoon tarvittavin merkein

Vesistökaapelin rantautumiskohta luvitetaan erikseen

Hepojärven alitus. 1kV\_AX95 -  
Kaapeli lasketaan vesistöpohjaan painotettuna.  
Rantautumispaikoilla ja vesistön ollessa alle 2 m  
kaapeli puhalletaan/kaivetaan/  
ruopataan pohjaan.

Vesistökaapelin rantautumiskohta luvitetaan erikseen

Heporannantie

Tuliniementie